

水質試験検査結果書

結果書番号 第 K2023030005 号 1 / 1
2023年3月17日

有限会社エア様

厚生労働大臣登録検査機関(第110号)
飲料水水質検査業務登録番号 6水第10号
株式会社 総合保健センター
〒509-0201 岐阜県岐阜市川合136番地8
TEL 0574-63-7706 FAX 0574-63-7706

試験検査責任者 北原 敏

2023年3月1日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	浄水		水道区分	-		水源種別	-	
採取日時	2023年2月28日 9時 00分		水道名称	-				
採水地点	群馬県吾妻郡東吾妻町箱島1033-1							
採水者	水出 城		天候	前日	-		当日	晴
現地調査	残留塩素	-		気温	20℃		水温	13℃
							pH	-
試験検査項目	試験検査結果		基準値	試験検査項目	試験検査結果		基準値	
アンチモン	0.001	mg/L未満	0.005以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0	mg/L	10以下	
カドミウム	0.0003	mg/L未満	0.003以下	総トリハロメタン	0.001	mg/L未満	0.1以下	
水銀	0.00005	mg/L未満	0.0005以下	テトラクロロエチレン	0.001	mg/L未満	0.01以下	
セレン	0.001	mg/L未満	0.01以下	トリクロロエチレン	0.0005	mg/L未満	0.004以下	
銅	0.01	mg/L未満	1以下	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.03以下	
鉛	0.005	mg/L未満	0.05以下	トルエン	0.02	mg/L未満	0.4以下	
バリウム	0.05	mg/L未満	1以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006	mg/L未満	0.07以下	
ヒ素	0.001	mg/L未満	0.01以下	フッ素	0.05	mg/L未満	2以下	
マンガン	0.01	mg/L未満	0.4以下	ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.03以下	
六価クロム	0.002	mg/L未満	0.02以下	ブロモホルム	0.001	mg/L未満	0.09以下	
亜塩素酸	0.06	mg/L未満	0.6以下	ベンゼン	0.001	mg/L未満	0.01以下	
塩素酸	0.06	mg/L未満	0.6以下	ホウ素	0.2	mg/L	5以下	
クロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.02以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/L未満	0.08以下	
クロロホルム	0.001	mg/L未満	0.06以下	有機物等(全有機炭素)	0.3	mg/L未満	3以下	
残留塩素	0.05	mg/L未満	3以下	味	異常なし		異常でないこと	
シアン(シアンイオン及び塩化シアン)	0.001	mg/L未満	0.01以下	臭気	異常なし		異常でないこと	
四塩化炭素	0.0002	mg/L未満	0.002以下	色度	0.5	度未満	5以下	
1,4-ジオキサン	0.005	mg/L未満	0.04以下	濁度	0.1	度未満	2以下	
ジクロロアセトニトリル	0.001	mg/L未満	0.01以下	以下余白				
1,2-ジクロロエタン	0.0002	mg/L未満	0.004以下					
ジクロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.03以下					
ジクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.02以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004	mg/L未満	0.04以下					
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L未満	0.1以下					
臭素酸	0.001	mg/L未満	0.01以下					
亜硝酸性窒素	0.004	mg/L未満	0.04以下					
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。							
試験検査方法	昭和34年厚生省告示第370号							
検査期間	2023年3月1日 ~ 2023年3月16日							

(注)本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。